

Tervező:	 <b>Pro Pervium Mérnöki Iroda Kft.</b> 9026 Győr, Damjanich u. 29. Tel.:+36-96/822-385 Fax.:+36-96/822-386 E-mail: propervium@propervium.hu	
Megrendelő:	<b>Kisbajcs Község Önkormányzata</b> 9062 Kisbajcs, Kossuth Lajos u. 1.	Munkaszám: <b>16-674/1</b>
Munka megnevezése:	<u><b>Kisbajcs</b></u> Arany János utcai gyalogjárda burkolat felújítási terve	Tervfajta: <b>Burkolat felújítási terv</b> Dátum: <b>2017. augusztus</b>
Munkarész:	<b>Szakhatósági- és közműkezelői nyilatkozatok</b>	Tervszám: <b>L-3</b>
Tervező:	 Béres Gábor KÉ-K 08-1044	



Magyar Közút Nonprofit  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Győr-Moson-Sopron megyei ig.  
9022 Győr, Batthyány tér 8.  
Telefón: +36-96-819-410, Fax: +36-96-819-419  
Web: www.kozut.hu, E-mail: info@gyor.kozut.hu

Iktatószám: **GYMS-1618/2/2017**

Tárgy: 1301 - Kisbajcs-Nagybajcs kerékpárút IFK

Előadó: Sipos Petra

Hivatk. sz.: 17-850/2/1

## **KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS**

**Kisbajcs Község Önkormányzata** ( 9062 Kisbajcs, Kossuth Lajos utca 1. ) - továbbiakban, mint **jogosult** - részére a közútkezelői hozzájárulást a következő feltételekkel adjuk meg:

Tervező(k):

Pro Pervium Mérnöki Iroda Kft. ( 9026 Győr, Damjanich utca 29. )

Munkaszám: 17-850/2

### **1. Az adott munkával / tevékenységgel kapcsolatos alapadatok:**

- 1.1. Megnevezés: 1301 sz. Győr-Nagybajcs ök. út területén kívül Kisbajcs és Nagybajcs közötti szakaszon kerékpárút építése alatti ideiglenes forgalom korlátozás
- 1.2. A közút területén végzendő építési munkákhoz, annak tervezett megkezdését megelőzően legalább 15 nappal munkavégzési engedélyt kell kérni az alábbi szervezeti egységünktől: Győr-Moson-Sopron megyei ig. 9022 Győr, Batthyány tér 8., tel:+36-96-819-410, fax:+36-96-819-419. Ennek hiányában ideiglenes forgalomkorlátozás bevezetése és az építési munka megkezdése tilos!
- 1.3. Az érintett közúti és igénybevételi adatok:

Közút száma	Szlv.k km+m	Szlv.v km+m	Igénybevétel módja	Hossz m	Szél. m	Terület m2	Alapdíj HUF	Idő nap	Sz.	Bruttó érték
1301	007+	007+		50	2,75	137,50	25	6	1	26.194
	0300	0350								
<b>Mindösszesen:</b>										<b>26.194</b>

- 1.4. A megállapított díj(ak)at a munkavégzési engedély kiadását megelőzően kell Társaságunk számára befizetni.
- 1.5. A díjbefizetést Társaságunk MKB Banknál vezetett 10300002-10460102-49020027 számú számlájára kell teljesíteni átutalással a közlemény rovatban feltüntetve jelen hozzájárulás számát ( 160000016658 / GYMS-1618/2/2017 ) és a befizetés jogcímét.
- 1.6. Továbbá felhívjuk a Jogosult figyelmét arra, hogy a korábban GYMS-1144/2/2016 iktatószámú közútkezelői hozzájárulásunk tartalmazza a szakfelületei díj mértékét, illetve annak befizetési módját.
- 1.7. Tájékoztatjuk, hogy a közút nem közlekedési célú igénybevételéért a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. §-a alapján igénybevételi díjat kell fizetni. A díj mértékét a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V.31.) KHVM rendelet 4. számú melléklete szabályozza. A díj számításánál minden megkezdett nap egész napnak számít!

### **2. A kivitelezésre / tevékenységre vonatkozó feltételek:**

#### **2.1. A munkaterület / igénybevett terület helyreállítására, tisztítására vonatkozó feltételek:**

- 2.1.1. A közúton lévő, vagy ahhoz tartozó létesítmény, műtárgy, illetőleg úttartozék, automata forgalomszámláló mérőállomás, időjárásjelző állomás, detektorhurok, stb.- a hozzájárulás alapján végzett munkálatokból / tevékenységből eredően történő - megrongálódásából származó károkért az anyagi és büntetőjogi felelősség a jogosultat / és kivitelezőt egyetemlegesen terheli.
- 2.1.2. Amennyiben az építési területen földmérési alappont, geodéziai jel van, akkor annak védelembe helyezését biztosítani kell, illetve ideiglenes helyre történő áthelyezését a Megyei Földhivaltól meg kell kérni és az építési munka kezdete előtt az áthelyezéséről, gondoskodni kell. A pontjel véletlen megsemmisülése esetén annak tényét a Megyei Földhivatalhoz és Igazgatóságunkhoz írásban be kell jelenteni, továbbá a földmérési alappontot a beruházás terhére helyre kell állítani.

- 2.1.3. Kivitelező köteles az építés ideje alatt a buszmegálló(k) megközelítését, valamint a zavartalan fel-, és leszállást, a közlekedők részére biztosítani vagy köteles a buszmegálló(k) ideiglenes áthelyezéséről gondoskodni. Ez utóbbi esetben helyszíni szemlét kell tartani és az ideiglenes helyet az érintett busztársaság, önkormányzat és Igazgatóságunk bevonásával kell meghatározni.
- 2.2. Ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó feltételek:
- 2.2.1. Az igénybevett útterületet / munkaterületet a 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelettel jóváhagyott "A Közutakon Végzett Munkák Elkorlátozási és Forgalombiztonsági Szabályzatában" (EFSZ), az ÚT 2-1.152:2001. "A közúti útlezárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei", valamint az ÚT 2-1.119:2007. "Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása" című ütügyi műszaki előírásban foglaltak szerint kell kialakítani forgalomtechnikai szakvállalkozás bevonásával.
- 2.2.2. Az ideiglenes forgalmi rendet / (és) terelést a jóváhagyott helyszínrajz és a tervdokumentáció műszaki leírásában foglaltak szerint kell bevezetni. Az ideiglenes forgalmi rend bevezetéséhez szabványos fényviszavető képességű, ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni. A munkaterület szabványos eszközökkel körül kell határolni és éjszaka ill. korlátozott látási viszonyok esetén a sarokpontokon / továbbá a vonatkozó előírások szerinti osztásközzel, villogó sárga fényű szabványos útépitési lámpával ki kell világítani.
- 2.2.3. Az építési munkálatokra figyelmeztetni kell közlekedőket a Kossuth Lajos utcai mellékirányból is az "Úton folyó munkák" jelzőtábla kihelyezésével.
- 2.2.4. A munkálatok befejezése után az ideiglenes forgalomkorlátozást haladéktalanul meg kell szüntetni és az eredeti / jóváhagyott forgalmi rendet kell visszaállítani / bevezetni.
- 2.2.5. Amennyiben a forgalomkorlátozás alá vont terület előtt a kihelyezett tilalmi táblák után a helyszínrajzon nem jelölt útsatlakozás található, akkor annak feloldó hatása miatt a tilalmi táblákat meg kell ismételni.
- 2.2.6. A munkagépeket sárga villogó figyelmeztető jelzéssel kell ellátni, amelyet a munkavégzés alatt folyamatosan üzemeltetni kell, továbbá éjszaka, valamint korlátozott látási viszonyok esetén a járműveket a KRESZ szerint megfelelően ki kell világítani.
- 2.2.7. Az ideiglenes forgalomkorlátozás során a munkaterület elkorlátozó elemeket úgy kell elhelyezni, hogy a kétirányú forgalom számára minimum 5,5 m szabad burkolatfelületet kell biztosítani.
- 2.2.8. A kihelyezett forgalomtechnikai eszközök meglétéről, mindenkor láthatóságáról, valamint azok felborulás elleni védelméről folyamatosan gondoskodni kell.
- 2.2.9. A közúti jelzőtáblák elhelyezésénél és alkalmazásánál a vonatkozó 83/2004. (VI.4.) számú „A közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről” szóló GKM rendelet előírásait be kell tartani.
- 2.2.10. A rakodás idejére tervezett irányítás nélküli felpályás forgalomkorlátozás során az elkorlátozott terület hossza (iránytáblák között) 50 m-nél hosszabb nem lehet.
- 2.2.11. Amennyiben a rakodást nem belátható útszakaszon vagy nem megfelelő látási körülmények között végzik, a váltakozó irányú forgalmat jelzőörös irányítással kell biztosítani. A tervezett jelzőörös forgalomirányítást csak megfelelően kioktatott, szabványos védőmellénnyel és URH adó-vevő készülékkel ellátott személyek végezhetik! A közlekedők figyelmét a jelzőörös forgalomirányításra fel kell hívni. A munkaterület előtt 150-250 méterrel ki kell helyezni az "Egyéb veszély" és a "Jelzőör" jelzőtáblákat.
- 2.2.12. A gyalogjárda lezárása miatt az autóbusz-megállóhelyek térségében a gyermekek keresztirányú közlekedésének biztonsága érdekében indokoltnak tartjuk a Rendőrség és/vagy Polgárőrség felügyeletét a tanítás kezdetén és végén.
- 2.3. Egyéb feltételek:
- 2.3.1. Felhívjuk a jogosult és a kivitelező figyelmét, hogy amennyiben az építési munkákat a közútkezelői hozzájárulásban foglaltaktól eltérően végzi, akkor ezért minden felelősség a kivitelezőt terheli, továbbá abban az esetben a közúti területet érintő igénybevételre az alapidíjon felül tízszeres pótdíj kirovását is kezdeményezhetjük a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatalának Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya Ütügyi Osztályánál.
- 2.3.2. Ha a közút vagy tartozékainak átalakítása, korszerűsítése, felújítása folytán a létesítmény vagy tartozékainak végleges, vagy ideiglenes átalakítása, vagy áthelyezése válik szükségessé, azt a jogosult tűrni köteles.

- 2.3.3. A közutakat és tartozékait, föld, gép, szerszám és anyag tárolására felhasználni nem szabad. A közúton a munkálatok tartama alatt a víz akadálytalan lefolyásáról (különös tekintettel a csapadékvíz- elvezető rendszer folyamatos működőképességére is), a sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag (kő, fa, stb.) eltakarításáról építtetőnek folyamatosan gondoskodnia kell.
- 2.3.4. Építtetőnek az érintett közműveket fenntartó szervek külön engedélyét, illetőleg a munka kivitelezéséhez szükséges egyéb engedélyeket (hozzájárulásokat) külön meg kell szereznie.

### 3. Vegyes rendelkezések:

- 3.1. A közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek vitatása esetén azok megváltoztatását a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatalának Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya Ütügyi Osztályához benyújtandó felülvizsgálati kérelemmel lehet kezdeményezni. (Részletes információ: [www.kormanyhivatal.hu](http://www.kormanyhivatal.hu))
- 3.2. Jelen közútkezelői hozzájárulás a kiadásának napjától számított 2 évig érvényes. Amennyiben ez időn belül a kivitelezést nem kezdik meg, akkor közútkezelői hozzájárulásunkat ismételten meg kell kérni.
- 3.3. Ezen közútkezelői hozzájárulás a tárgyi ügryhöz korábban kiadott GYMS-1144/2/2016 sz. hozzájárulással együtt érvényes, azzal együtt kezelendő.
- 3.4. Ezen közútkezelői hozzájárulás fakivágásra nem jogosít, amennyiben a kivitelezés során fakivágás szükséges, arra külön hozzájárulást kell kérni.
- 3.5. Jelen közútkezelői hozzájárulásban foglaltak maradéktalan betartásáért a jogosult egyetemlegesen felelős!
- 3.6. Felhívjuk a jogosult és a kivitelező figyelmét, hogy a téli üzemeltetési időszakban - november 10. és március 15. között az országos közutat érintő kivitelezési munkát végezni tilos!

Győr, 2017. szeptember 07.



Szabó Csaba  
Megyei fejlesztési és felújítási ov

**Magyar Közút Nonprofit Zrt.**  
**Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság**  
9022 Győr, Batthyány tér 8.  
0810



Szabó Bernát  
Megyei üzemeltetési és fenntartási ov

Kapják:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Kisbajcs Község Önkormányzata<br>+ 1 példány terv | 3. Győri mérnökség<br>+ 1 példány terv |
| 2. Pro Pervium Mérnöki Iroda Kft.                    | 4. Irattár                             |



**Micro-Wave Kft.**  
**9026 Győr**  
**Kagyló utca 1.**  
**Tel./fax: 96/316-695**

---

**Pro Pervium**  
**Mérnöki Iroda Kft.**  
**Győr**  
**Damjanich utca 29.**  
**9026**

Tárgy: közműkezelői hozzájárulás meghosszabbítása – Kisbajcs, Arany János utcai gyalogjárda burkolat felújítási terve

Tisztelt Cím!


A tárgyban szereplő tervezési helyszínen hálózatunk E.On oszlopsoron helyezkedik el.  
Hozzájárulásunkat megadjuk.

Tisztelettel:

Győr, 2017. július 6.

  
Paveszka Zsolt  
ügyvezető





Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság  
Passzív hálózatok ágazat  
Kábelhálózat dokumentációs és támogató osztály  
1117 Budapest Magyar tudósok körútja 9.

Ügyiratszám: 423315-68614734-1/2017  
Egyeztetés kelte: , 2017.07.04

**1 évig érvényes!**

Tel: Lásd lap alján! Fax: Lásd lap alján!

## KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Beadvány azonosító: **16-674/1**  
Tárgy jellege: **Gyalogjárda építése**  
Tárgy helyszíne:  
Tárgy: **Kisbajcs, Arany János utcai gyalogjárda burkolat felújítási terve**

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és fenntartásában lévő hálózat jellege:

Alépitmény ☐

Földkábel ☒

Földfeletti ☐

Nincs ☐

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát:	érinti <input checked="" type="checkbox"/>	nem érinti <input type="checkbox"/>
körzet hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>
gerinc hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>
zárt célú hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>

A közműegyeztetési jegyzőkönyvvel együtt kiadásra került a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozata.

A bemutatott beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:

Előzmény: 4203631-60583508/2016. számú közműegyeztetési jegyzőkönyv és 5730T-020-202/2016. számú közműkezelői nyilatkozat

A szakhatóságok felé, építési engedély kiadásához a közműkezelői nyilatkozatot kell a beadványhoz csatolni!

Ezen közműegyeztetési jegyzőkönyv NEM pótolja a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozatát!

Egyeztetés kelte: 2017.07.04

EGYÜTT. VELED

MAGYAR TELEKOM NYRT.  
HOZZÁFÉRÉSI HÁLÓZATOK ÉS  
SZOLGÁLTATÁS MENEDZSMENT IGAZGATÓSÁG  
KÖZMŰEGYEZTETÉS

Gébert Tamás  
a Magyar Telekom Nyrt. közműegyeztetője

Jelen közműegyeztetési jegyzőkönyvünk átvételét a közműegyeztető ügyfelünk aláírásával elismeri, és vállalja annak továbbítását megbízója felé. Egyben tudomásul veszi, hogy a közműegyeztetési jegyzőkönyv és közműkezelői nyilatkozat másolatát az egyeztetett terv egy példányával együtt archiváljuk.

3.

**PRO PERVIUM** ®

Mérnöki Iroda Kft.

9026 Győr, Dancsics utca 29. 696822385

Cg.: 08-09-017729

Egyeztető Ügyfél neve (olvashatóan) és telefonszáma

Pro Pervium Mérnöki Iroda Kft.

egyeztetést kérő szervezet neve

egyeztető Ügyfél aláírása

Magyar Telekom Nyrt.  
Kábelhálózat dokumentációs és támogató osztály

Ügyfélfogadás: [www.telekom.hu/static-la/sw/file/Kozmuegyeztetok\\_elerhetosege\\_2017.pdf](http://www.telekom.hu/static-la/sw/file/Kozmuegyeztetok_elerhetosege_2017.pdf)



Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság  
Passzív hálózatok ágazat  
Kábelhálózat dokumentációs és támogató osztály  
1117 Budapest Magyar tudósok körútja 9.

Tel: Lásd lap alján! Fax: Lásd lap alján!

Pro Pervium Mérnöki Iroda Kft.  
Győr  
Damjanich János utca 29.  
9026

Ügyiratszám: 423315-68614734/2017

Ügyintéző: Gellért Tamás

Telefon: Lásd lap alján!

Telefax: Lásd lap alján!

E-mail cím:

Melléklet:

## KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: 16-674/1

Tárgy jellege: Gyalogjárda építése

Tárgy helyszíne:

Tárgy: **Kisbajcs, Arany János utcai gyalogjárda burkolat felújítási terve**

### Tisztelt Címzett!

Tárgyi ügyben, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasághoz (továbbiakban: Társaság) benyújtott tervét a Társaság 2017. 06 hó 30-n megkapta. Megállapítást nyert, hogy

**a tervezett létesítmény ÉRINTI és/vagy MEGKÖZELÍTI a távközlési hálózatot.**

Alépitmény ☐

Földkábel ☒

Földfeletti ☐

Nincs ☐

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát:	érinti <input checked="" type="checkbox"/>	nem érinti <input type="checkbox"/>
körzet hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>
gerinc hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>
zárt célú hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>

Az alábbiakban leírt létesítési feltételek betartása mellett, a tervezett létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a Társaság a

**közműkezelői hozzájárulást megadja.**

A kábelek nyomvonalkitűzése:

szükséges ☐

nem kell ☒

Szakfelügyelet megrendelése:

szükséges ☒

nem kell ☐

Területileg illetékes szervezeti egység(ek):

- Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság, Passzív hálózatok ágazat, Hálózat üzemeltetési és beruházási osztály Észak-nyugat (9400 Sopron Széchenyi tér 7-10., levélcím: 9401 Sopron Pf. 9, Tel: 99-353-002, Fax: 99/325-410)

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

Előzmény: 4203631-60583508/2016. számú közműegyeztetési jegyzőkönyv és 5730T-020-202/2016. számú közműkezelői nyilatkozat




2017.07.04  
423315-68614734/2017  
Oldalszám: 2 / 2

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén, a Társaság üzemeltetésében lévő kábel(ek) és egyéb hálózati elemek védelméről, az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz., MSZE 50341-2 szabványokban, a 8/2012 (I.26.) NMHH, a 4/2015. (VII. 15.) NMHH rendelettel módosított 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendeletben, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A kivitelezés csak a Társaság szakfelügyelete mellett, az érintett távközlési nyomvonalak kitűzését követően végezhető. A szakfelügyeletet és a nyomvonal kitűzését a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Társaság illetékes szervezeti egységénél.
- A távközlési létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A távközlési létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Társaság létesítményét.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Társaság tulajdonában lévő kábelek nyomvonal töréspontjai, ill. a Társaság létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb módszerrel.
- A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítania.
- Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
- A Társaság tulajdonában lévő földalatti létesítmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Az alépítményben munkát csak a Társaság végezhet.
- Munkaterület-átadásra a Társaság területileg illetékes szervezeti egységét meg kell hívni.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-13.
- A Társaság tulajdonában álló létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyeletről függetlenül – a kivitelezőt terhelik.
- A Társaságot érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részműszaki átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a Társaság területileg illetékes szervezeti egysége részvételével, amely eljárásról kell bemutatni a földalatti létesítményeinek sérülés mentességét.

Záradék: Az közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2018.07.04  
Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

, 2017.07.04

Üdvözlettel,

  
**MAGYAR TELEKOM NYRT.**  
KÖZLEKESÉSI HÁLÓZAT ÉS  
KÖZMŰÜZEMELTETÉSI MENEDZSMENT IGAZGATÓSÁG  
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.

EGYÜTT. VELED

3.



## E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. ADATEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Győr hivatalos helyiségében,  
2017.08.15. napján.

Jelen vannak: Áramhálózati Üzem Győr részéről: Takácsné Szabó, Mónika  
PRO PERVIUM Mérnöki Iroda Kft. részéről: Sipos Petra,

Tárgy: **16-674/1 - Kisbajcs, Arany János utcai gyalogjárda burkolat felújítási terve**

Az Áramhálózati Üzem Győr dokumentációja alapján a bemutatott terv szerint végzendő munka tulajdonunkban levő **létesítményt ÉRINT**.  
1 kV-os földkábel(ek)et érint.  
1 kV-os légvezeték(ek)et érint.

Érintett vonal jelzőszáma:

Jelen jegyzőkönyv nem helyettesíti a közműkezelői hozzájárulást, építési engedély kiadására nem jogosít.

Hálózat átalakítási és/vagy áthelyezési igény esetén, annak a **villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény** szerinti műszaki és költség konstrukciójával, megvalósíthatóságával kapcsolatban **már előzetesen** keresse fel az illetékes áramhálózati üzemet, erre vonatkozó megállapodás nélkül a hálózatra vonatkozó tervezési tevékenység **sem folytatható**.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 324/2013. (VIII. 29.), az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló Korm. rendelet alapján - a jogszabályban előírt közműegyeztetés esetekben - , az építésügyi hatóság kötelezheti az állami e-közmű internetes felület használatára.

A kábelek a létesítésük óta megtörtént, többszörös terepátrendezés következtében a talajszint alatt a szabványostól eltérő mélységben is előfordulhatnak. A rajzokon megjelölt erősáramú földkábel nyomvonalának keresztezése vagy párhuzamos megközelítése esetén kizárólag csak kézi feltárást engedélyezünk. A kézi feltárás elmulasztása miatt okozott károk miatt (földkábel elszakítása, áramkimaradás miatti fogyasztói kárigények, áramkimaradás miatti árbevétel kiesés, bírságok, helyreállítás költségei) a jegyzőkönyv tárgyában szereplő munkában érintett Beruházó/Kivitelező teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

Erősáramú földkábel keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos szabványok előírásait kell betartani. Amennyiben az előírt távolság nem tartható, illetve ahol a kábeleket szilárd burkolat fogja takarni, ott azokat - az áramhálózati üzem képviselője által meghatározott módon - mechanikai védelemmel kell ellátni. A mechanikai védelem módját a véglegesített tervben szerepeltetni kell, költségei a Beruházót/Kivitelezőt terhelik.

Erősáramú légvezeték keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos, vonatkozó szabványokban előírtakat illetve a 2/2013.(I.22) NGM rendeletben előírtakat kell betartani. A Beruházó/Kivitelező köteles a hálózat oszlopaitól a szabványos védőtávolságot betartani, és köteles megővni a munkavégzés során az oszlopok állékonyosságát!

**Az elkészült terveket- a közműkezelői hozzájárulás végett - 3 példányban az illetékes áramhálózati üzemnek kell benyújtani**, a feltárási munkákhoz szakfelügyeletet kell megrendelni - 14 nappal a munka megkezdése előtt - a közműkezelői nyilatkozatban foglaltak szerint. A tervjóvá hagyásban előírt szakfelügyelet megrendelésének elmaradása esetén az üzembehelyezéshez nem fogunk hozzájárulni. Ezen előírások elmulasztása esetén a Beruházó/Kivitelező kártérítési felelősséggel tartozik az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. -nek.


Felhívjuk a Tervező/Kivitelező/Beruházó figyelmét, hogy a tervezéssel érintett területen az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. nyilvántartásában szereplő nyomvonalrajzokon jelöltekén túlmenően más, nem az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában levő vezetékek is előfordulhatnak.

**A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes hálózatrész üzemeltető:**

**Molnár Tibor**, Cím: 9027 Győr Kandó Kálmán u. 11-13., Tel.: +36 30 2569 330, Fax.: +36 96 512810, E-mail: tibor.molnar2@eon-hungaria.com

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Győr felhívja a Tervező figyelmét arra, hogy jelen terv és közműegyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a tervdokumentációnak. A Zrt. átépített, üzemben kívül helyezett kábelvezetékkel a földben maradnak. A közműegyeztetés érvényessége 1 év, amelynek lejártá után újabb egyeztetés szükséges.

**Megjegyzés: Földkábeles fcs előfordulhat.**

  
 aláírás  
**Béres Gábor**  
 PRO PERVIUM Mérnöki Iroda Kft.  
 PRO PERVIUM Mérnöki Iroda Kft., Damjanich u. 29.  
 Cg.: 08-09-017729  
 Asz.: 14665664-2-08

  
 aláírás  
**Takácsné Szabó, Mónika**  
 E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.  
 Áramhálózati Üzem Győr

ONÖK IKTATÓSZÁMA 16-674/5

IKTATÓSZÁM F7119-32415-4/2016

ÜGYINTÉZŐ Oross Szabolcs

TÁRGY Közműnyilatkozat Kisbajcs Arany J. u. gyalogjárda burkolatfelújítás útépítési tervéhez

Győr, 2016-05-17

#### T. Cím!

A tárgyi 16-674/1 tervszámú tervdokumentációt az EMU 16-02 munkautasításban foglaltak alapján szolgáltatói, biztonságtechnikai szempontok alapján átvizsgáltuk és az alábbi nyilatkozatot adjuk:

Az érintett területen a Társaságunk tulajdonában, kezelésében levő belterületi gázvezeték üzemel. Előzetesen kiadott nyilatkozatunk iktószáma: F7119-32415-2/2016. A tervezett nyomvonal ellen elvi kifogást nem emelünk. A gázvezeték fokozott védelmének érdekében vezeték tengelyvonalától számított 1-1 m-es övezetben a 0.5m mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat-bontás kivételével gépi földmunka ( beleértve a fúrási tevékenységet is) nem végezhető. A gázvezeték és a párhuzamosan (vagy keresztező) vezetett közművek között az MSZ 7487-ben előírt távolság biztosítását kérjük.

A létesítmény beruházójának a tényleges kivitelezés megkezdését 2 nappal megelőzően, társaságunk címére írásban be kell jelenteni a tárgyi munka megkezdését: a munka megnevezését; a munkavégzés várható időtartamának; a kivitelezést végző szervezet és annak felelős műszaki vezetőjének megnevezését, elérhetőségének, valamint társaságunk által kiadott közműnyilatkozat azonosítójának megjelölésével. A létesítmény kivitelezője vagy megbízásából a tervezője geodétával köteles kitűzni a gázelosztó vezeték nyomvonalát és a gépi földmunka tiltott 1-1 m-es övezetét a munkaterület átadás előtt.

A munkaterület átadáson, vagy a tényleges kivitelezés megkezdése előtt 3 nappal a kivitelező a kitűzési dokumentációt a társaságunk képviselőjének köteles átadni. Ekkor a biztonsági övezeten belül végzett földmunka vagy közműépítés szakfelügyeletének szükségességéről társaságunk képviselője nyilatkozatot ad. A munkaterület átadáson a hozzájárulásunk megadását társaságunk feltételekhez kötheti. A keresztezett, megközelített gázelosztóvezeték biztonsági övezetén belüli feltárás céljából végzett földmunka (kutatórok áása) csak a társaságunk megbízottjának szakmai felügyelete mellett végezhető.

A biztonsági övezeten belül végzett bontási és építési munkák során az építés felelős vezetőjének jelen kell lenni. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet a gázvezeték és felszíni műtárgyainak (csapszekerény, elzáró szerelvény, nyomvonal jelző oszlop...) védelmére, azok mindenkori működtetését biztosítani kell! A működtetés ellehetetlenítéséből adódó károk, vagy a kivitelezés során a gázelosztó vezetéken okozott esetleges sérülések helyreállítási költségei a károkozót terhelik! Amennyiben a közműépítés során a gázelosztóvezeték, vagy annak tartozéka megrongálódik és a kivitelezést nem a bejelentett vállalkozó végezte, vagy a kivitelezést végző szervezet nem ismeri el hiánytalanul a beruházás megvalósításával kapcsolatban előírt szolgáltatói feltételeket, akkor a megrongálódott gázvezeték helyreállításával kapcsolatosan felmerülő költségek teljes körűen a tárgyi létesítmény beruházóját terhelik! Gázvezeték sérülés esetén a sérülést okozó a sérülés tényét, annak pontos helyszíni megjelölésével köteles haladéktalanul bejelenteni Társaságunk diszpécserszolgálatán az alábbi hibabejelentő telefonszámon :06-80-440-141. A fent leírt feltételek betartása mellett Társaságunk a járdafelújítás kivitelezéséhez hozzájárul.

Nyilatkozatunk 1 évig érvényes.

Kapják: 1x cím+1pl. tervdok.

1x irattár

1x tervtár+1pl. tervdok

Égáz-Dégáz Földgázelosztó  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
24.

Égáz-Dégáz Földgázelosztó  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
GÁZHALÓZAT ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG  
Északi Gázüzem Győri Üzemegység  
9027 Győr, Puskás Tivadar u. 37.  
Telefon: 06 96 503 100 Fax: 06 96 315 004  
www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu

Égáz-Dégáz Földgázelosztó  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
24.

Balogh Károly  
üzemegység vezető

Józsa Béla  
műszaki csoportvezető

A nyilatkozatot fenn tartjuk  
2017. 07. 04. S. L.

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság – 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.

**Pro Pervium Mérnöki Iroda Kft.**  
**Damjanich u. 29.**  
**9026, Győr**

**E.ON Észak-dunántúli**  
**Áramhálózati Zrt.**  
Áramhálózati Üzem  
9027 Győr  
Kandó Kálmán u. 11-13.  
www.eon-hungaria.com  
Molnár Tibor  
T: 96-512-802  
F: 96-512-810

251/2FM /2017.

Győr, 2017, augusztus 18.

**Tárgy: Kisbajcs, Arany J. u. járdaépítés engedélyezési tervei.**  
**– közműkezelői hozzájárulás.**

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Győri Áramhálózati Üzemhez küldött terveket átvizsgáltuk, aminek alapján a **közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk az alábbi feltételekkel.** Hozzájárulásunk a tárgyi munka címen, az alábbi rajzszerű lepecsételt tervekhez vonatkozik.

Rajzszerű számok: U-3, U-4, U5

Munkaszám: 16-674/1

**A tárgyi munkaterület közelében 22 kV-os és 0,4 légvezeték és 0,4 kV-os földkábel üzemel, a munkák során azok biztonsági övezetét érintik! Az érintett villamos hálózatok:**

- Kisbajcs 2 OTR Arany J. u. 0,4 kV-os légvezeték és csatlakozó kábelek.
- Tartóoszlopainkat kérjük, egy méterre kerüljék el.
- A területen nem áramszolgáltatói tulajdonú kábel is előfordulhat.

A kivitelezési munkák során kérjük a **2/2013. (I. 22.) NGM** rendelet szigorú betartását, különösen az alább felsoroltak tekintetében.

#### Villamos hálózatok biztonsági övezetében végzett munka

Föld feletti vezeték (ideértve a tartószerkezeten elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezést is) biztonsági övezete a vezeték névleges feszültségétől függően, a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban levő áramvezetőktől vízszintesen

és nyomvonalukra merőlegesen mért, következő távolságokra levő függőleges síkokig terjed.

1-35 kV névleges feszültség szint között 5 méter.

1000 V alatti kisfeszültségű föld feletti csupaszvezeték esetén 1 m

**Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mindkét oldalon** - a vezeték névleges feszültségétől függően - a vezeték szélső pontjától vízszintesen és nyomvonalára merőlegesen mért, következő távolságokra levő függőleges síkokig terjed:

**35 kV-nál kisebb névleges feszültség esetén 1,0 méter.**

A tervezett munkánál nagy figyelmet kell fordítani a földkábeleink közelében végzett földmunkára. Itt csak óvatos kézi földmunka végezhető betartva a **2/2013. (I. 22.) NGM rendelet** ide vonatkozó előírásait. **A kábel lefektetését követő tereprendezések miatt annak mélysége a szabvány előírásaitól eltérhet! A földkábelek helyének és mélységének pontos megállapítása céljából kutatóárok áása szükséges! Szükség esetén a beruházás terhére ki kell tűzteni a kábelek teljes, pontos nyomvonalát is.** A kábel süllyesztéséről is gondoskodni kell, amennyiben a végleges terepszinttől mérve az a szabványban előírtnál (0,7 m, út alatt 1m) magasabban van. A munkavégzés során a földkábelek környezetéből kitermelt homokágyat, jelzőszalagot, fedőtégglázást pótolni kell.

A közműkeresztést az MSZ 13207-2000. szabvány 6.7. sz. bekezdései szerint kell kialakítani. **Keresztezés esetén a védőtávolságok betartása, valamint védőcső alkalmazása kötelező.**

Földkábeles hálózatunk keresztezéseit nyíltárkos szemlén kérjük bemutatni. Ahol a nevezett szabványban előírt távolság nem tartható, ott a földkábelt ki kell váltani. A kábelkiváltásról villamos kiviteli tervet kérünk, a kiváltás teljes költsége a tárgyi beruházást terheli.

A beruházónak legkésőbb a munkaterület átadásának időpontjáig nyilatkoznia kell a kiváltás költségeinek vállalásáról, és a kiváltás utáni tulajdonjogról.

Tartóoszlopaink maximum 1 méter, transzformátor állomásaink maximum 2 méter távolságra közelíthetők meg nyílt árokkal. A tartóoszlopok és kandeláberek közelében végzett földmunka során a hálózat állékonyságára ügyelni kell. Szükség esetén a stabilitást megfelelő kitámasztással, ill. kikötéssel kell biztosítani.

A földmunkák miatt oszlopaink túlzott megközelítése esetén a földelési ellenállásokat bizonyíthatóan újra kell mérteni a beruházás terhére.

Management:  
Csulak Ferenc  
Gelencsér Lajos  
Haraszti Judit

székhely:  
9027 Győr,  
Kandó Kálmán u. 11-13.  
Győri Törvényszék Cégbírósága  
Cg 08-10-001534

**A légvezetékeink közelében fokozott figyelmet kérünk az emelő-, földmunkagépek és nyitható platójú gépkocsik mozgásánál.**

A villamos hálózatokat csak úgy lehet megközelíteni, hogy a jármű legkiállóbb része az oszlopban, kikötésében, illetőleg ezek alapozásában károsodást ne okozzon, az áramvezetőket pedig sem vízszintesen, sem függőlegesen, a következőkben megadott távolságértékeknél jobban a legkedvezőtlenebb helyzetben és esetben sem közelítheti meg:

1 kV névleges feszültségig 1 méter

1-35 kV névleges feszültségig 2 méter

**A munkavégzés során a vonatkozó rendeletek előírásainak betartása kötelező, a hálózataink illetve a munkavégzők biztonságáról gondoskodni kell. Ha a kivitelező nem tudja a 2/2013.(I.22.) NGM rendelet idevonatkozó előírásait a kivitelezési munkák során betartani, abban az esetben köteles szakfelügyeletet és feszültségmentesítést kérni Áramhálózati Üzemünkől a munka megkezdése előtt 35 nappal a hálózatszakasza.**

**Nyilatkozatunk egy példányát a kivitelezőhöz is szíveskedjenek eljuttatni, mert a kivitelezés során esetlegesen felmerülő károkért (szakfelügyelettől függetlenül) elsősorban őket terheli a felelősség.** A rongálás teljes javítási költségét a kivitelezőnek kell megfizetnie.

**A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. hibabejelentő számán: **06-80/533-533****

**A fent leírtak be nem tartásából származó károkért esetleges balesetekért felelősséget vállalni nem tudunk.**

Ha a tervezett munkánál a villamos mű kiváltására kerül sor, abban az esetben a 187/2008. (VII.24.) Korm. rendelet értelmében a közcélú hálózat vagy annak tartószerkezete elhelyezésére szolgáló ingatlan tulajdonosa vagy az, akinek a közcélú hálózat átalakítása, áthelyezése jogát, vagy jogos érdekét érinti, kérheti a hálózati engedélyestől a közcélú hálózat átalakítását, vagy áthelyezését, ha annak műszaki feltételei adottak, a villamos mű üzemeltetésében jelentős hátrányt nem jelent, és az ingatlan tulajdonosa, vagy egyéb érdekelt vállalja az átalakítás, vagy áthelyezés költségét. A hálózati engedélyes tulajdonában álló hálózati eszközöknek az átalakítása, vagy áthelyezése esetén az ingatlan tulajdonosa, vagy egyéb érdekelt költségviselése mellett létesülő, a korábbi hálózati eszköz helyébe lépő hálózati eszköz külön térítés nélkül marad a hálózati engedélyes tulajdonában lévő közcélú hálózat része.

A hálózat kitérítését terveztetni kell, a tervezési szakaszban további egyeztetést kérünk az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Győri Üzem illetékes Hálózat

Management:  
Csulak Ferenc  
Gelencsér Lajos  
Haraszti Judit

székhely:  
9027 Győr,  
Kandó Kálmán u. 11-13.  
Győri Törvényszék Cégbírósága  
Cg 08-10-001534



üzemeltetési területi referensével. Az elkészült tervből 2 példányt kérünk eljuttatni az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt Győri Üzeméhez, tervéleményezés céljából. A tervezést és a kivitelezést Önöknek kell megrendelni egy az Áramszolgáltató által minősített és regisztrált tervezőtől, és az Áramszolgáltató által hálózat építésre minősített és regisztrált kivitelezőtől. A villamos tervezés/engedélyeztetés időigényét szíveskedjenek a munka ütemezésénél figyelembe venni. A kivitelezést műszaki átadással kell lezárni, melyen képviselőnknek 3 példány megvalósulási dokumentációt kérünk átadni.

**A kivitelező köteles a munka megkezdése előtt organizációs bejárást tartani, melyre meg kell hívni a Győri Áramhálózati Üzem illetékes hálózat üzemeltetési területi referensét a munkaterület átadás-átvételi eljárás lebonyolítása, a kivitelezéshez szükséges feszültségmentesítések ütemezése céljából. Az organizációs bejárásról jegyzőkönyvet kell felvenni.**


Az általunk jóváhagyott kiviteli terv egy példányát és a jelen közmű üzemeltetői nyilatkozatot folyamatosan a munkaterületen kell tartani.

Nyilatkozatunk a keltezést követő egy évig érvényes.

Üdvözlettel:

  
.....  
**Csáfordy László**  
kiemelt területi üzemeltetési irányító

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
9

  
.....  
**Polgár Gábor**  
hálózat üzemeltetési területi referens

Management:  
Csulak Ferenc  
Gelencsér Lajos  
Haraszi Judit

székhely:  
9027 Győr,  
Kandó Kálmán u. 11-13.  
Győri Törvényszék Cégbírósága  
Cg 08-10-001534

Műszaki Csoport Győri Üzemtechnika  
9025 Győr, Gyepszél u.15.

## KÖZMŰ ÜZEMELTETŐI NYILATKOZAT

Pro Pervium Mérnökiroda Kft. részére


Kisbajcs Arany János utcai gyalogjárda tárgyban

Nyilatkozatomat az alábbiakban adom meg:

A járdafelújítás érinti az utcában a víz és szennyvíz házibekötéseket, melyek a terven nem szerepelnek, ezek helyét a helyszínen pontosítani kell. Vezetékeink nyomvonala csak tájékoztató jellegű, pontos meghatározásukhoz kutatóárok létesítése szükséges. Vezetékeinktől a szabvány szerinti védőtávolság betartását kérjük. Vezetékeink 2 m-es közelében csak kézi földmunka végezhető.

Győr, 2017. 07. 21.

PANNON-VÍZ  
Regionális Önkormányzat  
Víziközmű-szolgáltató Zrt.  
9025 Győr, Országút 14  
6.



Ihász Zsolt  
műszaki ügyintéző